

## Ausgangsrelaismodul

Code: MP050



Relays-Modul wird zur Montage im MS verwendet. Ausgangs-Relays-Modul mit Verbindungskabel. Es enthält 16 Netzrelais mit einer maximalen Spannung von 50V AC/75V DC mit Wechselkontakten. Jedes Relais kann basierend auf der Alarmerzeugung an verschiedenen Eingangskanälen entsprechend den Einstellungen des Benutzerprogramms gesteuert werden. Die Ausgangsrelais sind für die Steuerung externer Geräte ausgelegt (Schalten von Heizung, Kühlung, Lüftung, Fernalarm usw.).

## Technische Daten